



DAS BTT
BE DISJONCTEURS DIT

DECLARATION OF CONFORMITY

date 13th MARCH 1997
n.ref. Michel GOUJET

N° STDJ5188

Products C80N-H 0.5 to 4A - 2,3,4 pôles

We declare that the C80N have a breaking capacity of 50KA and the C80H have a breaking capacity of 100KA, ratings 0.5 to 4A, 440V according to IEC 947-2 standard.

Nous déclarons que les C80N ont un pouvoir de coupure de 50KA et les C80H ont un pouvoir de coupure de 100KA, pour les calibres 0.5 à 4A, sous 440V selon la norme CEI 947-2.

Technical performances Manager
Michel GOUJET

Certification design Manager
Gérard CAMBON

Schneider Electric SA

Usine 82-E
Avenue des Jeux Olympiques
F-38050 Grenoble cedex 9
tel. (33) 76 67 60 60

société anonyme
au capital de 2 501 000 000 F
rés Nanterre B 864 503 439
code APE : 652 E (provisoire)

dir: 864 503 439 000 69
n. ident TVA: FR 04 864 503 439
siège social: 40, avenue A. Mortier
F- 92100 Boulogne-Billancourt